

ANALISIS DIAGNOSTICO

LABORATORIO CLINICO

**SEÑORES
OVIVENTURES**

Miercoles, 16 octubre 2013

Av dorado nO 106 - 39

Ciudad

REPORTE EXAMEN/ " Terminal de carga -Of. Acero (Tanque Subterraneo)"

ANALISIS HIDRICO GENERAL

EXAMEN FISICO		EXAMEN FRESCO	
COLOR	Transparente	BACTERIAS	Escasas
OLOR	S.G	PARASITOS INTEST	negativo
ASPECTO	Limpida	MATERIAL FUNGICO:	negativo
DENSIDAD ref-. 1000	1.000	OTROS:	
Ph ref - 6.0 - 8,5	6		
SEDIMENTO	negativo		
EXAMEN MICROSCOPICO			
<i>COLORACION GRAM</i> No se obsevan en el material enviado para estudio		<i>EXAMEN KOH</i> no se observan formas fungicas en el material enviado para estudio	

OBSERVACIONES

El agua remitida para estudio , cuenta con los parámetros microbiológicos admisibles, para la destinacion del recurso, según legislación Del Regimen Ambiente bajo los parametros admitidos en la clasifiacion de la tabla del recurso natural.

Responsable

Dra. Reina Elena Arias de Alayon
Bacterióloga y Laboratorista Clínica
Registro No. 248539

CRA 57 No 94-13 .TEL 6233026.Email.analisisdiagnostico@gmail.com.Bogota.D.C