



CODIGO CAL P F

VIGENCIA: 05/06/2008

VERSIÓN 1

**CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION**

ACTA No. 138295 HOSPITAL PABLO VI BOSA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C

N° TAP.040-14

NOMBRE DE LA EMPRESA: OTCA S A S		NIT: 900.336.310-6	
DIRECCIÓN: Avenida Calle 26 No. 106 - 39		TELS: 7454545	
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.	BARRIO: FONTIBON	LOCALIDAD: FONTIBON	
SERVICIO PRESTADO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES			
PRODUCTO APLICADO: Hipoclorito de sodio al 0,5% (Cloro)			
FECHA DE MTTO: mar-14		PROX MANTENIMIENTO: sep-14	

**FECHA TÉCNICA DE PRODUCTO**

NOMBRE COMERCIAL:	Hipoclorito de Sodio al 0.5%
CLASE:	Desinfectante
NOMBRE COMÚN:	Hipoclorito (cloro)
MODO EMPLEADO:	Se aplicó por el método de aspersión en una proporción de 8 ml/litro de agua.

**DESCRIPCIÓN**

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UBICACIÓN	Cap. m³	CANTIDAD
Tanque Subterráneo	Concreto	Sotano	421	1
Tanque Subterráneo	Concreto	Sotano	421	1
<b>Total</b>				<b>2</b>

**RECOMENDACIONES**

- Haga circular el agua de los tanques permanentemente y manténgalos con tapa siempre.
- Realice mantenimiento de lavado y desinfección mínimo cada seis meses.

Certificado válido por seis (6) meses

*Jairo Martinez Rozo*  
Jairo Martinez Rozo  
Ingeniería Ambiental  
Nit. 79.128.688-5  
**JAIRO MARTINEZ ROZO**  
GERENTE GENERAL  
Matricula Profesional 25238119890 CND